

神奈川県川崎市川崎区東扇島の建築工事における工事中の事故について

2025 年 4 月 28 日午前 9 時 39 分ごろ、当社首都圏工事本部が施工中の神奈川県川崎市川崎区東扇島の倉庫新築工事において、床鋼板（デッキプレート）をガス溶断作業中に可燃性ガスへ引火し爆発する事故が発生いたしました。

この事故により、作業員 5 名が被災し内 1 名の方がお亡くなりになりました。お亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様、被災された方々へ心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

また、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

当社として、工事に従事される方の安全を守れなかったことは悔恨の極みであり、ご遺族の皆様と被災された方に対して、今後、誠心誠意をもって対応させていただく所存であります。

今後、事故原因の究明に全力を挙げて取り組み、全社を挙げて再発防止と安全施工の徹底に取り組んでまいります。

記

1. 事故発生状況など

2025 年 4 月 28 日 午前 9 時 39 分

1 階床にて資材搬出用開口部を設けるため床鋼板の一部を溶断作業中において、地下ピット内へ充満していた可燃性ガスに引火し爆発が発生いたしました

※ガス発生の原因は現在調査中です

2. 被災状況（4 月 29 日現在）

当該事故発生作業付近で作業を行われていた方々 5 名が被災

- ・お亡くなりになられた方 1 名
- ・重軽傷者 4 名

3. 発生場所

神奈川県川崎市川崎区東扇島 地内

4. 工事概要

工期	2024 年 7 月 1 日～2026 年 4 月 30 日
用途	倉庫業を営む倉庫
建築概要	鉄骨造 7 階

以上